

székhely:
telefon:
fax:
e-mail:
adószám:
web:

Címzett: **Szentgyörgyi Szilvia** tel: +36 20 444 7278
Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, - fax: +36 28 361 206
támogató és –felügyelő Kft e-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A

Küldi: tel:
e-mail:

Dátum: 2017. augusztus 7.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérése a „Közösségi old.sz. 2
konyha felújítása Csanádapácán” hirdet-
mény nélküli közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Címzett!

A „Közösségi konyha felújítása Csanádapácán” hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megkaptuk, a dokumentációt áttekintettük.

Ezúton kérünk kiegészítő tájékoztatást a dokumentációval kapcsolatosan:

1. Jól értelmezzük-e, hogy a III. Igazolások és nyilatkozatok jegyzéke fejezet 10. pontja szerinti nyilatkozat (Kbt. 67.§ (1) bekezdés) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltését és csatolását jelenti az ajánlathoz?
2. Amennyiben az előző kérdésre igen válasz születik, abban az esetben kérjük megadni a dokumentum I. részében szereplő információkat, vagy a kitöltött dokumentumot az Ajánlatkérők rendelkezésére bocsátani.

Ezúton kérünk kiegészítő tájékoztatást a műszaki dokumentációban szereplő ellentmondásokkal, illetve hiányosságokkal kapcsolatosan:

3. A műszaki dokumentációban leírtak szerint a projekt az „NGM - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében valósul meg. Kérjük elérhetővé tenni a pályázati anyag műszaki tartalomra vonatkozó fejezeteit, a pontos műszaki tartalom ellenőrzéséhez.
4. A műszaki dokumentációban leírtak szerint a projekt az „NGM - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében valósul meg. Kérjük elérhetővé tenni a pályázati anyag energetikai megoldásaira vonatkozó fejezeteit (energetikai számítások), a pontos műszaki tartalom ellenőrzéséhez.
5. Kérjük megadni a tervezésbe bevont konyhatechnológus elérhetőségeit annak érdekében, hogy a tervezett műszaki tartalom kerülhessen a kiviteli tervdokumentációban továbbtervezésre.
6. A műszaki dokumentációban szereplő 2 rétegű üvegezés a szabvány szerinti ablaknál kisebb méretek és/vagy toktoldó alkalmazása esetén nem felel meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. mellékletében szereplő követelményeknek. Kérjük az ellentmondás feloldását!

székhely:
telefon:
fax:
e-mail:
adószám:
web:

7. Az üzemi területen az új falburkolatok tervezett magassága két értékkel is szerepel egyazon helyiségen belül (a padlóburkolattól +2,10m magasságig, illetve a födémig). Kérjük az ellentmondás feloldását!
8. A műszaki leírásban szerepel egy lehajtható zuhanyülőke, azonban az akadálymentes wc felszerelések között már nem szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.
9. A dokumentációban üzemi-használati víz elleni szigetelésre való utalást nem találunk, azonban ennek hiánya egyes helyiségekben (mosogató, előkészítő és főző helyiségek) rendeltetésszerű használat és takarítás során a szerkezetek tönkremeneteléhez vezet. Kérjük Ajánlatkérő nyilatkozzon a tekintetben, hogy igényli-e az érintett helyiségekben üzemi-használati víz elleni szigetelés kialakítását!
10. Az épületgépészeti munkák vonatkozásában a dokumentáció semmilyen műszaki adatot nem tartalmaz. Kérjük megadni az elvégzendő feladatokat (érintett helyiségek, berendezések) az alábbi bontásban:
 - víz-csatorna
 - fűtés
 - hűtés
 - szellőzés
 - gázellátás
11. Az épületvillamossági munkák vonatkozásában a dokumentáció semmilyen műszaki adatot nem tartalmaz. Kérjük megadni az elvégzendő feladatokat (érintett helyiségek, berendezések). A nem érintett helyiségek vonatkozásában kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági ellenőrző iratok meglétéről, illetve érvényességéről.
12. Az árazatlan tervezői költségkiírás véleményünk szerint több ponton hiányos. Kérjük Ajánlatkérő állásfoglalását a hiányzó tételek szerepeltetésének módjáról (pl. külön munkafüzetlapon kimaradó tételek megjelöléssel, stb.).
13. Az üzemi konyha bővítésével kapcsolatos konyhatechnológiai berendezések részét kell hogy képezzék-e az ajánlatnak vagy azokat Ajánlatkérő más forrásból kívánja beszerezni?

Tisztelettel

ügyvezető

